

АКТ


приема-передачи иного имущества

№п/п	Наименование имущества	Характеристика имущества	Кол-во	Дата ввода в эксплуатацию
село Самарга				
1	Емкость	V= 25м3	1	1998
2	Емкость	V= 25м3	1	1998
3	Емкость	V= 25м3	1	1994
4	Емкость	V= 5м3	1	1994
5	Емкость	V= 25м3	1	1998
6	ЛЭП	ВЛ-0,4 кВ;	6,1	1994
7	ЛЭП	КЛ-0,4 кВ (ввод)	0,58	1994
8	Трансформаторная подстанция	СТП № 1	1	1998
9	Дизель-генератор	АД-60	1	2002
10	Дизель-генератор	АД-100	1	1995
11	Дизельный агрегат	APD 110-С модель двигателя - 6BT5.9G Модель генератора- AKSA SLG4C Мощность 80кВт	1	2008
село Агзу				
1	Емкость	V= 12м2	1	1998
2	Емкость	V= 25м2	1	1998
3	ЛЭП	ВЛ-0,4 кВ;	3,5	1994
4	ЛЭП	КЛ-0,4 кВ (ввод)	0,5	1998
поселок городского типа Светлое				
1	Дизель-генератор	ДГА-315	1	1997
2	Дизель-генератор	ДГА-315	1	1997
3	Компрессор	КВД-Г 150	1	2002
4	Трансформаторная подстанция, пер. Кооперативный	КТПН №1 «Повышающий» (ТМ-400/10)	1	2002
5	Трансформаторная подстанция, пер. Кооперативный	КТПН № 2 «Фунты» (ТМ-250/10)	1	1997
6	Трансформаторная подстанция, ул. Шоссейная	КТПН № 3 «ГСМ» (ТМ -250 /10)	1	1997
7	Трансформаторная подстанция, ул. Шоссейная	СТП №4 «Школа» (ТМ-250/10)	1	1997
8	Трансформатор силовой масляный	ТМ 250/10	1	2008
9	Емкость	13м3	1	1997
10	Емкость	25м3	1	1997
11	Емкость	50м3	1	1997
12	Емкость для воды	25м3	1	1997

13	Контейнер		1	1997
14	Контейнер		1	1997
15	ЛЭП	ВЛ-10кВ	4	1997
16	ЛЭП	ВЛ-0,4кВ	15,2	1997
		село Единка		
1	Емкость, с. Перетычиха	V = 25 м3	1	1998
2	Емкость, с. Перетычиха	V = 25 м3	1	1998
3	ЛЭП, с. Единка	ВЛ-0,4 кВ	3,7	1998
4	ЛЭП, с. Перетычиха	ВЛ-0,4кВ (ввод)	13,5	1998

Концедент

Глава Тернейского
муниципального округа
Приморского края



С.Н. Наумкин



«16» января 2023 года

Концессионер

Директор ООО «Норд Прим»

М.Н. Захаров



«16» января 2023 года

Акт приема-передачи подписан с учетом разногласий:
п. Самарга:

1. Дизель-генератор АД-60 – в не рабочем состоянии, двигатель и генератор разукomплектованы, цилиндропоршневая группа выработала свой ресурс.
2. Дизель-генератор АД-100 – в не рабочем состоянии, двигатель и генератор разукomплектованы, цилиндропоршневая группа выработала свой ресурс.
3. Дизельный агрегат APD-110-C - в не рабочем состоянии, двигатель разукomплектован, генератор отсутствует.

пгт. Светлая:

1. Дизель-генератор ДГА-315 (2 шт.) – в не рабочем состоянии, коррозионные разрушения охлаждающих полостей блока цилиндра, крышек цилиндров, турбокомпрессора. Разрушены и поражены коррозией трубопроводы системы охлаждения, разрушена градирня.

Директор
ООО «Норд Прим»



/М.Н. Захаров

АКТ

Приема-передачи объекта Соглашения

№п\п	Наименование имущества	Характеристика имущества	Кол-во	Дата ввода в эксплуатацию
село Самарга				
1	Здание ДЭС	с. Самарга, ул. Почтовая, 1	1	1983
село Агзу				
1	Здание ДЭС	с. Агзу, ул. Крючкова, 2	1	1983
		поселок городского типа Светлое		
3	ДЭС п. Светлая	п.Светлая, пер. Кооперативный, 3	1	
село Единка				
1	Здание ДЭС	с. Единка, ул. Морская, 18А	1	1983
2	Здание ДЭС	с. Перетычиха, ул. Школьная, 15А	1	1983

Концедент

Концессионер

Глава Тернейского
муниципального округа
Приморского края

Директор ООО «Норд Прим»

М.Н. Захаров

С.Н. Наумкин

«16» января 2023 года

«16» января 2023 года

Акт приема-передачи подписан с учетом разногласий:

1. Здание ДЭС п. Светлая – состояние не удовлетворительное, требуется капитальный ремонт (разрушение кровли, потолка, опорных блоков).

Директор
ООО «Норд Прим»

/М.Н. Захаров